

## JKSP „Gradac“

III Sandž.brigada bb - Tutin

PIB: 102020490, PDV: 127185997

MB: 07386346 Delatnost: 41000

Ziro racun: 200-2962380101955-95

Tel: 020/812-980 Fax: 020/811-152

Meil-jkpgradac@gmail.com

Na osnovu podnetog zahteva, ERSAN LUX D.O.O. odgovornog lica pravnog lica Todić Ersana, ulica Sportska bb, Tutin, kojim se traže tehnički uslovi radi IZGRADNJE PORODIČNO-STAMBENOG OBJEKTA, REKONSTRUKCIJE DOGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, POSLOVNOG OBJEKTA I UREĐENJA ZEMLJIŠTA na KP br. 448/9,448/5,448/8,446/1,478/36,1653/88,478/19 KO Tutin stručna služba JKSP „Gradac“ iz Tutina izdaje sledeće:

### TEHNIČKE USLOVE ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Prema podacima na osnovu kojih imamao uvid na lokaciji navedenih K.P. nema izgrađenih objekata vodovodne i kanalizacione mreže (osim interne vodovodne i kanalizacione mreže) koji predstavljaju smetnju za projektovanje i izvođenje radova na Vašem objektu.

U slučaju da izgradnjom navedenog objekta budu otkriveni objekti vodovodne i kanalizacione mreže dužni ste izvršiti IZMEŠTANJE istih o vašem trošku a prema idejnom rešenju stručnih službi JKSP „Gradac“ Tutin.

Pri projektovanju građevinskih objekata morate se pridržavati sledećih uslova:

#### TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU

1. Vaš objekat će se priključiti na postojećoj cevi glavne vodovodne mreže  $\varnothing 125''$  koja se nalazi u ul. Sportska bb (kružni tok). Priključak na cevovodu će se uraditi sa ogrlicom  $\varnothing 125''$ .
2. Cevovodi od ulične vodovodne mreže do vaše šahte je TRE  $\varnothing 90''$ ... Za radni pritisak minimum ...5...bari uz upotrebu adekvatnog fittinga i dubine cevovoda minimum 1 (jedan) metar.
3. Vodovodni šaht treba da bude udaljen maksimalno 2 (dva) metra od kanalizacione linije dimenzija minimum  $0,80 \times 0,80$  metara i slobodni prostor ispod i oko vodomera minimum 30 cm. Poklopac na vodomerskoj šahti treba da bude laki od livenog materijala.
4. Vodomer treba da bude domaće proizvodnje, ispravan i sa baždarenja i ne stariji 1 (jedne) godine.
5. Posebne vodomere predvideti za stambeni prostor, poslovni prostor, kao i postojanje više lokala ili stambenih celina predvideti poseban vodomer za svaki poslovni prostor odnosno za svaki stambeni prostor i po mogućnosti da budu



smešteni u jedan šaht i to na pristupačnom mestu radi lakšeg očitavanja ili otklanjanja kvarova.

## 6. TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

1. Vaš objekat će se priključiti na postojeću fekalnu kanalizacionu mrežu  $\phi$  300, koja se nalazi na kružnom toku sa mogućnošću izrade revizionog silaza na mesto priključenja.
2. Na Vašoj parceli izgradićete revizioni šaht dimenzija 1,00 x 1,00 metara koji ne sme biti udaljen više od 2(dva) metra od regulacione linije.
3. Gradska kanalizaciona mreža je separalnog sistema pa prema tome posebno projektovati i izvesti fekalnu i kisnu kanalizaciju.
4. Prečnik priključne cevi ne sme biti manji od  $\phi$  ....200.... sa padom od 10%.
5. Uliv priključnog cevovoda (dno cevi) ulični šaht mora da bude minimum od 50 cm iznad dna kinete.
6. Podrumske prostorije nesmeju se projektovati i priključivati na fekalnu kanalizaciju (projekat da sadrži prepumpavanje).
7. Rastojanje između kanalizacionih cevi i objekta nesme da bude manje od 2.5 metra.
8. Nedozvoliti prodiranje kišne kanalizacije u lokalnu kanalizacionu mrežu prirodnim putem ili privezivanjem.
9. Ne projektovati niti izvoditi priključke drenažnih cevi u fekalnu kanalizacionu mrežu.

Po potrebi u toku projektovanja obratiti se stručnoj službi Komunalnog preduzeća radi dobijanja naknadnih upustava.

### POSEBNI USLOVI

---

---


---

Pri projektovanju i izvođenju radova pridržavati se Opštinske odluke o vodovodu i kanalizaciji, Zakona o komunalnim delatnostima i tehničkih propisa za ovu vrstu delatnosti.


Važnost uslova je godinu dana od dana izdavanja.

Po izradi glavnog projekta isti dostaviti stručnoj službi JKSP „Gradac“ iz Tutina za davanje saglasnosti a radi dobijanja građevinske dozvole.


Obrada  
Teh. uslova



JKSP „Gradac“  
ZA direktor - A







JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

„GRADAC“

Ul. III Sandžačka brigada bb.36320 Tutin, Tef./Fax: + 381 20 811 152  
Tekući račun: 200-2962380101955-95, PIB:102020490, MB: 07386346,

e-mail: jkpgradac@gmail.com

Mesto: Tutin

Datum: 25.11.2024.

Valuta: 25.11.2024.

ERSAN LUX D.O.O.

Todić Ersan

Tutin

RAČUN br. 99

Sl.B	Vrsta isporučenih Dobara/usluga	JM	Količina	Cena	Vrednost	Poreska Stopa 20%	Ukupna vrednost
1.	Izdavanje Potvrde, mišljenja i obaveštenja o regulisanim odnosima u postupku za izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole za K.P.448/9,448/5,448/8,446/1,478/36,1653/88,478/19 K.O. Tutin	kom	1	8000,00	8000,00	1600,00	9600,0
	SVEGA				8000,00	1600,00	9600,0

Napomena: Račun je ponovažan bez pečata i potpisa

Uplate izvršiti na t.r: 200-2962380101955-95 Poštanska štedionica